

## ALLEGATO A

### **Lotto 1**

Fornitura di

\* Biossido di cloro stabilizzati (6 gr/lit) in fusti da circa 200 Kg \* Biossido di cloro stabilizzati (6 gr/lit) in taniche da circa 25 Kg

Il quantitativo di biossido di cloro necessario per trattare, nell'anno in corso, circa 92.000 mc di acqua ad uso sanitario tramite n. 6 pompe erogatrici già installate e attualmente funzionanti con ipoclorito di sodio.

### **Lotto 2**

-Valvole di tenuta e aspirazione per n.6 pompe erogatrici attualmente in uso, al fine di poterle utilizzare con il biossido di cloro

-Fornitura n. 2 Sonde da installare su strumenti di rilevazione disinfettante residuo (specifiche per biossido di cloro)

### **Lotto 3/A**

-Assistenza e manutenzione ordinaria mensile degli equipment installati (circa n. 10 interventi fino al 31.12.2020)

- Attività da svolgere su N° 2 pompe (già installate) asservite a strumenti di rilevazione disinfettante:

-Verifica automatismi centralina

-Pulizia elettrodo cella amperometrica

-Verifica portata acqua di misura cella

-Controllo dei Set impostati

-Set Point cella amperometrica

-Verifica livelli di biossido di cloro

-Verifica funzionamento pompe dosatrici

-Controllo del biossido di cloro libero residuo

-Verifica taratura impianto

-Compilazione rapporto gestione

\* Attività da svolgere su N° 4 POMPE CON TIMER (già installate):

Pulizia e verifica funzionalità

-Regolazione attenta dei dosaggi e del timer in relazione ai valori di biossido di cloro riscontrati alle utenze; si richiede :

\* ASSISTENZA TELEFONICA COSTANTE

\* FORNITURA DI PICCOLA RICAMBISTICA

\* FORNITURA DEL BIOSSIDO DI CLORO NECESSARIO

\* SOSTITUZIONE N. 4 FILTRI ANTILEGIONELLA

### **Lotto 3/B**

Assistenza e manutenzione ordinaria settimanale degli equipment installati (circa n. 30 interventi fino al 31.12.2020)

Attività da svolgere:  
POMPE MULTIFUNZIONALI

Verifica funzionalità e regolazione

\* BIOSSIDO DI CLORO

Verifica scorte e ripristino

\* ANALISI DISINFETTANTE RESIDUO

Nei terminali più significativi

### **Lotto 3/C**

Interventi straordinari o a chiamata (entro 12 h dalla segnalazione)

### **Lotto 4**

Fornitura di n. 48 Filtri Antilegionella (a doccetta) con attacco maschio