

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. 0000023 del 09/01/2023

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 4 UPS (GRUPPI DI CONTINUITÀ) OCCORRENTI ALLE ESIGENZE DELLA SALA B DELLA S.C. DI RIANIMAZIONE, DELLA T.I.N. (TERAPIA INTENSIVA NEONATALE), DELLA T.I.N. SUB-INTENSIVA E DELLA STROKE UNIT". DELIBERA A CONTRARRE SEMPLIFICATA. CIG: Z1339172FF

VISTA

Proposta n. 0001145 del 22/12/2022 a cura di S.C. Tecnico Patrimoniale
Hash.pdf (SHA256):486274deba9d54ecc916686b681889654a46ddc4d2d5af33b636b8b024dddd3d

firmata digitalmente da:

Il Responsabile S.C. Tecnico Patrimoniale
Gianluca Bandini

Il Responsabile S.C. ECONOMICO FINANZIARIO
Riccardo Brugnetta

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Parere: FAVOREVOLE
Maria Mariani

IL DIRETTORE SANITARIO
Parere: FAVOREVOLE
Pietro Manzi

DELIBERA

Di fare integralmente propria la menzionata proposta che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e di disporre così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE
Andrea Casciari

Premesso:

- che dai controlli effettuati sulle funzionalità di n. 4 UPS (gruppi di continuità) presenti presso la sala B della S.C. di Rianimazione, della T.I.N. (Terapia Intensiva Neonatale), della T.I.N. sub-intensiva e della Stroke Unit sono stati rilevati alcuni sistemi che hanno problemi di elettronica;
- che, pertanto, l'Azienda Ospedaliera deve procedere con urgenza alla relativa sostituzione per la quale la S.C. Tecnico-Patrimoniale ha definito le specifiche tecniche e redatto apposito preventivo di spesa stimando l'importo complessivo della fornitura e posa in opera in **€. 37.469,47**, oltre IVA come per legge, come da Relazione del RUP allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (**All. 1**);

Ritenuto:

- di procedere - in ragione dell'urgenza, della natura e del limitato valore della prestazione - tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020 e s.m.i., anche senza previa consultazione di più preventivi, da affidare in base al minor prezzo ai sensi del comma 3 del citato articolo;

Dato atto:

- che per la fornitura dei n. 4 UPS occorrenti alle esigenze dei suddetti Reparti è stata individuata la **Ditta Sonepar Italia Spa con sede legale a Padova** – in quanto da ricerche in rete è risultata rivenditrice di zona per i sistemi ritenuti adeguati alla sostituzione dei sistemi esistenti, come meglio dettagliato nella citata Relazione tecnica - la quale, mediante Trattativa Diretta MEPA n. 3354681 del 15/12/2022 ha offerto il ribasso del 2% pari ad **€. 36.720,08** oltre IVA al 22% pari ad €. 8.078,42, e così per l'importo complessivo di **€ 44.798,50**, offerta ritenuta idonea a congrua dal RUP allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (**All. 2**);
- che la spesa relativa all'affidamento della *“fornitura di n. 4 UPS occorrenti alle esigenze della sala B della S.C. di Rianimazione, della T.I.N. (Terapia Intensiva Neonatale), della T.I.N. sub-intensiva e della Stroke Unit”* pari a complessivi **€.44.798,50**, IVA compresa trova copertura finanziaria nella posizione finanziaria 260020010 - prenotazione fondi n. 200011257 – CDR AZ20-Q010 – rigo 11 – CIG: Z1339172FF;
- che ai sensi dell'art. 216, comma 10, del D.lgs n. 50/2016 l'Azienda Ospedaliera di Terni è iscritta all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (A.U.S.A) con il numero 0000169164 il cui Responsabile è la Dott.ssa Cinzia Angione, Dirigente della S.C. Economato e Provveditorato, come da Deliberazione del D.G. n. 398 del 19/05/2016;

Posto:

- che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) della Legge n. 120/2020 è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.lgs n. 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti generali e speciali in capo all'affidatari e di procedere, quindi, all'affidamento restando inteso che, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione in ordine agli obblighi di cui all'art. 80 e 84 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., l'affidatario decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi di legge;

Preso atto:

- delle note della Regione Umbria prot. n. 146813 del 15/06/2022, acquisita al prot. gen dell'azienda in data 16/06/2022 al num. 38253 avente ad oggetto *“Determinazione Direttoriale n. 6004 del 15/06/2022. Trasmissione”* recante *“C.RE.VA. Completa attivazione funzioni previste dal Disciplinare approvato con DGR 606/2021”* e la successiva nota regionale prot. n. 0045611 del

21/07/2022 avente ad oggetto “*Attribuzioni e funzionamento CREVA. Precisazioni*”, trasmessa agli uffici con nota prot. n. 0049639 dell’11/08/2022, con cui si dispone che “il CREVA è chiamato a supportare la Giunta Regionale nel rilascio di pareri in coerenza con la programmazione regionale, di sostenibilità economico finanziaria e di conformità sugli aspetti tecnico sanitari in determinati ambiti di attività, tra cui, per quel che qui interessa, “acquisizione di servizi e di forniture (...) di importo a base d’asta pari o superiore ad euro 200.000,00”, per cui per la fornitura di che trattasi non è necessario inoltrare al CREVA la relativa richiesta di esame;

- della nota della Regione Umbria n. 0181285-2022 avente ad oggetto “*Verifica trimestrale dei conti al secondo trimestre 2022 – determinazione ai sensi dell’art. 6 dell’Intesa Stato – Regioni 23 marzo 2005 - Ulteriori disposizioni*”, acquisita al prot. gen. dell’Azienda al n. 48257 del 04.08.2022, in base alla quale viene disposto che “ogni atto comportante impegno di spesa.” ivi compresi gli atti assunzionali, dovrà essere trasmesso alla Direzione regionale Salute e Welfare al fine di acquisire preventiva autorizzazione, fatti salvi i provvedimenti contingibili e urgenti e i casi in cui ricorra interruzione di pubblico servizio per i quali le Aziende dovranno comunque dare comunicazione alla Direzione suddetta entro i successivi 15 giorni;

Visti:

- l’art. 1 co. 2 lett. a) della Legge 120/2020 e s.m.i. secondo cui “le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di (...) forniture (...) di importo inferiore a 139.000 euro mediante affidamento diretto. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione”;
- l’art. 1, comma 3 della Legge n. 120/2020 secondo cui, tra l’altro “Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- l’art. 32, comma 2 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., secondo cui, tra l’altro “Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettere a) e b)” – derogato dall’art. 1, comma 2, della Legge 120/2020 - “la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

Dato atto:

- che la proposta è coerente con il Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità;

Considerato, altresì:


- che il Responsabile del Procedimento/Responsabile di P.O. ed il Dirigente della Struttura proponente attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da pregiudicare l’esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto ed attestano l’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della legge n. 241/1990 e s.m.i. e art. 1, comma 9, lett. e) della legge n. 190/2012 e l’inesistenza delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35-bis del D.lgs n. 165/2001.

In virtù di quanto sopra esposto,

SI PROPONE DI DELIBERARE

- 1) **di dare atto** che la spesa occorrente per procedere all'affidamento della *“fornitura di n. 4 UPS (gruppi di continuità) occorrenti alle esigenze della sala B della S.C. di Rianimazione, della T.I.N. (Terapia Intensiva Neonatale), della T.I.N. sub-intensiva e della Stroke Unit”* risulta pari ad **€. 37.469,47**, oltre IVA come per legge, come da Relazione del RUP allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (**All. 1**);
- 2) **di affidare**, con urgenza, la fornitura in questione alla **Ditta Ditta Sonepar Italia Spa con sede legale a Padova** – in quanto da ricerche in rete è risultata rivenditrice di zona per i sistemi ritenuti adeguati alla sostituzione dei sistemi esistenti, come meglio dettagliato nella citata Relazione tecnica - la quale, mediante Trattativa Diretta MEPA n. 3354681 del 15/12/2022 ha offerto il ribasso del 2% pari ad **€. 36.720,08** oltre IVA al 22% pari ad €. 8.078,42, e così per l'importo complessivo di **€ 44.798,50**, offerta ritenuta idonea a congrua dal RUP allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (**All. 2**);
- 3) **di dare atto** che la spesa relativa all'affidamento della *fornitura* in questione, pari a complessivi **€.44.798,50**, IVA compresa trova copertura finanziaria nella posizione finanziaria 260020010 - prenotazione fondi n. 200011257 – CDR AZ20-Q010 – rigo 11 – CIG: Z1339172FF;
- 4) **di dare atto** che ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) della legge n. 120/2020 *“è sempre autorizzata (...) l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”*;
- 5) di dare mandato alla S.C. Tecnico-Patrimoniale di trasmettere il presente atto alla Regione Umbria, entro il termine di 15 giorni dall'adozione dello stesso, come disposto dalla nota della Regione Umbria prot. n. 0181285/2022 citata in narrativa;
- 6) di **confermare** RUP ai sensi dell'art. 31 del D.lgs n. 50/2016 l'Ing. Gianluca Bandini, Dirigente della S.C. Tecnico Patrimoniale.

S.C. TECNICO PATRIMONIALE
IL RUP E DIRIGENTE
Ing. Gianluca Bandini



AZIENDA OSPEDALIERA
"S. MARIA"
DI TERNI

S.C. TECNICO PATRIMONIALE

Dirigente: Ing. Bandini Gianluca

Tel. 0744/205.238

e-mail: g.bandini@aosp terni.it

PEC: aosp terni@postacert.umbria.it

Prot. e data della PEC

All "A"

Oggetto: relazione urgenza sostituzione UPS

Dai controlli effettuati sulle funzionalità degli UPS sono stati rilevati alcuni sistemi che hanno problemi di elettronica con preventivi di riparazione molto elevati.

Dalle ricerche effettuate in rete, sono stati individuati i sistemi Schneider come adeguati alla sostituzione dei sistemi esistenti, permettendo anche un controllo da remoto della funzionalità e degli errori dei sistemi.

Dalla medesima ricerca è emerso come la ditta Sonepar sia la rivenditrice di zona che permette di avere nel più breve tempo possibile i sistemi in sostituzione, avendo già i sistemi disponibili in alcune settimane.

Si chiede, pertanto, di richiedere preventivo alla ditta Sonepar per la fornitura degli UPS non funzionanti con tempi di consegna entro fine anno.

IL RESPONSABILE
S.C. TECNICO PATRIMONIALE
Ing. Gianluca Bandini

FORNITURA DI UPS SPECIFICHE TECNICHE E COMPUTO METRICO

Rianimazione Sala B

Fornitura di un gruppo statico di continuità on-line a doppia conversione, del tipo Schneider EASY UPS 3S ad alto rendimento fino al 96% in modalità doppia conversione e fino al 99% in modalità ecomode, classificato secondo la norma IEC 62040-3 come UPS di classe VFI (Voltage and Frequency Independent) senza trasformatore in uscita da **15 kVA** autonomia **48** minuti a pieno carico in versione unitaria o parallelo fino a 4 unità, avente le seguenti caratteristiche: on-line doppia conversione e raddrizzatore PFC, tecnologia IGBT, contattore statico, by-pass manuale di manutenzione e di parallelo, contatto per protezione backfeed, filtri CEM livello B, sistema «battery monitor» indicante l'autonomia reale disponibile e tutte le principali misure elettriche, display multi funzione LCD, storico cronologico degli avvenimenti, arresto d'urgenza (EPO), collegamento dal basso, RAL 9003, IP 20 (filtro antipolvere come dotazione standard), batterie entrocontenute nello stesso armadio dell'UPS (fino a 30 minuti) o in armadio separato vita attesa > 10 anni. Comunicazione: RS232, RS485, USB, contatti puliti e scheda WEB/SNMP opzionale. Dotato di ruote per facile spostamento. Certificazioni ISO 9001, ISO 14001, CE, EAC, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B, RCM, WEEE. CARATTERISTICHE INGRESSO: tensione d'ingresso nominale: 380 / 400 / 415 V trifase + neutro; tolleranza della tensione d'ingresso: da 304 a 477 V, Fattore di Potenza in ingresso: > 0,99 alla Pn, THDI a monte < 3 % a 10 kVA / < 4 % a 15-40 kVA. CARATTERISTICHE USCITA: potenza nominale:

15 kVA, potenza attiva: 15 kW, Fattore di potenza in uscita: 1, frequenza: 50 Hz \pm 1 %, 400 V trifase + neutro, THDU a valle su carico lineare: < 3 % / < 5,5 % con carico non lineare, sovraccarico ammesso: 1,1 In – 60 min ; 1,25 In – 10 min; 1,5 In – 1 min; >1,5 In per meno di 200 millisecondi.

Prima accensione della macchina da parte di tecnico specializzato del fornitore. L'opera s'intende comprensiva di ogni onere annesso e connesso per renderla perfettamente funzionante e realizzata a regola d'arte.

IMPORTO €. **8.332,41** *cadauno n. 1*

T.I.N. Neonatale

Fornitura di un gruppo statico di continuità on-line a doppia conversione, tipo Schneider EASY UPS 3S ad alto rendimento fino al 96% in modalità doppia conversione e fino al 99% in modalità ecomode, classificato secondo la norma IEC 62040-3 come UPS di classe VFI (Voltage and Frequency Independent) senza trasformatore in uscita da **20 kVA** autonomia **33** minuti a pieno carico in versione unitaria o parallelo fino a 4 unità, avente le seguenti caratteristiche: on-line doppia conversione e raddrizzatore PFC, tecnologia IGBT, contattore statico, by-pass manuale di manutenzione e di parallelo, contatto per protezione backfeed, filtri CEM livello B, sistema «battery monitor» indicante l'autonomia reale disponibile e tutte le principali misure elettriche, display multi funzione LCD, storico cronologico degli avvenimenti, arresto d'urgenza (EPO), collegamento dal basso, RAL 9003, IP 20 (filtro antipolvere come dotazione standard), batterie entrocontenute nello stesso armadio dell'UPS (fino a 30 minuti) o in armadio separato vita attesa > 10 anni. Comunicazione: RS232, RS485, USB, contatti puliti e scheda WEB/SNMP opzionale. Dotato di ruote per facile spostamento. Certificazioni ISO 9001, ISO 14001, CE, EAC, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B, RCM, WEEE. CARATTERISTICHE INGRESSO: tensione d'ingresso nominale: 380 / 400 / 415 V trifase + neutro; tolleranza della tensione d'ingresso: da 304 a 477 V, Fattore di Potenza in ingresso: > 0,99 alla Pn, THDI a monte < 3 % a 10 kVA / < 4 % a 15-40 kVA. CARATTERISTICHE USCITA: potenza nominale:

20 kVA, potenza attiva: 20 kW, Fattore di potenza in uscita: 1, frequenza: 50 Hz \pm 1 %, 400 V trifase + neutro, THDU a valle su carico lineare: < 3 % / < 5,5 % con carico non lineare, sovraccarico ammesso: 1,1 In – 60 min ; 1,25 In – 10 min; 1,5 In – 1 min; >1,5 In per meno di 200 millisecondi.

Prima accensione della macchina da parte di tecnico specializzato del fornitore. L'opera s'intende comprensiva di ogni onere annesso e connesso per renderla perfettamente funzionante e realizzata a regola d'arte.

IMPORTO €. 9.152,37 cadauno n. 1

T.I.N. SUB INTENSIVA

Fornitura di gruppo statico di continuità on-line a doppia conversione, tipo Schneider EASY UPS 3S ad alto rendimento fino al 96% in modalità doppia conversione e fino al 99% in modalità ecomode, classificato secondo la norma IEC 62040-3 come UPS di classe VFI (Voltage and Frequency Independent) senza trasformatore in uscita da **10 kVA** autonomia **47** minuti a pieno carico in versione unitaria o parallelo fino a 4 unità, avente le seguenti caratteristiche: on-line doppia conversione e raddrizzatore PFC, tecnologia IGBT, contattore statico, by-pass manuale di manutenzione e di parallelo, contatto per protezione backfeed, filtri CEM livello B, sistema «battery monitor» indicante l'autonomia reale disponibile e tutte le principali misure elettriche, display multi funzione LCD, storico cronologico degli avvenimenti, arresto d'urgenza (EPO), collegamento dal basso, RAL 9003, IP 20 (filtro antipolvere come dotazione standard), batterie entrocontenute nello stesso armadio dell'UPS (fino a 30 minuti) o in armadio separato vita attesa > 10 anni. Comunicazione: RS232, RS485, USB, contatti puliti e scheda WEB/SNMP opzionale. Dotato di ruote per facile spostamento. Certificazioni ISO 9001, ISO 14001, CE, EAC, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B, RCM, WEEE. CARATTERISTICHE INGRESSO: tensione d'ingresso nominale: 380 / 400 / 415 V trifase + neutro; tolleranza della tensione d'ingresso: da 304 a 477 V, Fattore di Potenza in ingresso: > 0,99 alla Pn, THDI a monte < 3 % a 10 kVA / < 4 % a 15-40 kVA. CARATTERISTICHE USCITA: potenza nominale: 10 kVA, potenza attiva: 10 kW, Fattore di potenza in uscita: 1, frequenza: 50 Hz ± 1 %, 400 V trifase + neutro, THDU a valle su carico lineare: < 3 % / < 5,5 % con carico non lineare, sovraccarico ammesso: 1,1 In – 60 min ; 1,25 In – 10 min; 1,5 In – 1 min; >1,5 In per meno di 200 millisecondi. Prima accensione della macchina da parte di tecnico specializzato del fornitore. L'opera s'intende comprensiva di ogni onere annesso e connesso per renderla perfettamente funzionante e realizzata a regola d'arte.

IMPORTO €. 6.721,80 cadauno n. 1

STROKE UNIT

Fornitura di gruppo statico di continuità on-line a doppia conversione, tipo Schneider EASY UPS 3S ad alto rendimento fino al 96% in modalità doppia conversione e fino al 99% in modalità ecomode, classificato secondo la norma IEC 62040-3 come UPS di classe VFI (Voltage and Frequency Independent) senza trasformatore in uscita da **15 kVA** autonomia **60** minuti a pieno carico in versione unitaria o parallelo fino a 4 unità, avente le seguenti caratteristiche: on-line doppia conversione e raddrizzatore PFC, tecnologia IGBT, contattore statico, by-pass manuale di manutenzione e di parallelo, contatto per protezione backfeed, filtri CEM livello B, sistema «battery monitor» indicante l'autonomia reale disponibile e tutte le principali misure elettriche, display multi funzione LCD, storico cronologico degli avvenimenti, arresto d'urgenza (EPO), collegamento dal basso, RAL 9003, IP 20 (filtro antipolvere come dotazione standard), batterie entrocontenute nello stesso armadio dell'UPS (fino a 30 minuti) o in armadio separato vita attesa > 10 anni. Comunicazione: RS232, RS485, USB, contatti puliti e scheda WEB/SNMP opzionale. Dotato di ruote per facile spostamento. Certificazioni ISO 9001, ISO 14001, CE, EAC, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B, RCM, WEEE. CARATTERISTICHE INGRESSO: tensione d'ingresso nominale: 380 / 400 / 415 V trifase + neutro; tolleranza della tensione d'ingresso: da 304 a 477 V, Fattore di Potenza in ingresso: > 0,99 alla Pn, THDI a monte < 3 % a 10 kVA / < 4 % a 15-40 kVA. CARATTERISTICHE USCITA: potenza nominale:

15 kVA, potenza attiva: 15 kW, Fattore di potenza in uscita: 1, frequenza: 50 Hz \pm 1 %, 400 V trifase + neutro, THDU a valle su carico lineare: < 3 % / < 5,5 % con carico non lineare, sovraccarico ammesso: 1,1 In – 60 min ; 1,25 In – 10 min; 1,5 In – 1 min; >1,5 In per meno di 200 millisecondi.

Prima accensione della macchina da parte di tecnico specializzato del fornitore. L'opera s'intende comprensiva di ogni onere annesso e connesso per renderla perfettamente funzionante e realizzata a regola d'arte.

IMPORTO €. 13.262,89 cadauno n. 1

IMPORTO TOTALE POSTO A BASE D'ASTA €. 37.469.47

UFFICIO IMPIANTI TECNOLOGICI
OSPEDALIERI & MANUTENZIONE
IL RESPONSABILE
P.L. David Allegretti

ALL "B"

Offerta Economica relativa a

DESCRIZIONE RDO

FORNITURA N. 4 UPS GRUPPI DI CONTINUITA'

NUMERO RDO 3354681

Amministrazione titolare del procedimento

AMMINISTRAZIONE

AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA TERNI

CF AMMINISTRAZIONE 00679270553

Concorrente

FORMA DI PARTECIPAZIONE

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)

RAGIONE SOCIALE / DENOMINAZIONE

SONEPAR ITALIA SPA

PARTITA IVA

00825330285

TIPOLOGIA SOCIETARIA

SPA

Oggetto dell'Offerta

Formulazione dell'Offerta Economica = Percentuali a ribasso

Nome	Valore
PERCENTUALE DI RIBASSO	2,00

Elenco dichiarazioni abilitazione

CONGEVO

 Azienda Ospedaliera "S. Maria" Terni
 S.C. TECNICO PATRIMONIALE
 IL RESPONSABILE
Ing. Gianluca Bandini

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

Possesso della certificazione UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017 e ss.m.i.: Tecnologie Informatiche - Tecniche di sicurezza - Sistemi di gestione della sicurezza, in corso di validità	NO
Il sottoscritto Operatore Economico	dichiara sotto la propria responsabilità che le attività presenti nel proprio oggetto sociale ricomprendono una o più attività previste nella Categoria per cui viene richiesta l'Ammissione al Mercato Elettronico della P.A.
Possesso della certificazione UNI EN ISO 9001: 2015 e ss.m.i.: Sistemi di gestione per la qualità, in corso di validità	SI
Possesso della certificazione: UNI EN ISO 14001: 2015 e ss.m.i.: Sistemi di gestione ambientale, in corso di validità	NO
Possesso della certificazione ISO/IEC 20000-1: 2018 e ss.m.i.: Tecnologie informatiche - Gestione del servizio - Parte 1: Requisiti per un sistema di gestione del servizio, in corso di validità	NO

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
- che i prezzi/sconti offerti sono onnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;
- che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

- che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE